

Wasserkennzahlen 2026

Ihr Wasserlieferant: **TBS Strom AG**
Kontakt: **062 855 57 57**
Bezugsjahr: **2026**

Nitrat

Die Nitratprobe vom 16.04.2026, erhoben im Pumpwerk Distelmatte, liegt mit 27 mg pro Liter unter dem geltenden Höchstwert von 40mg pro Liter. Im Netz erhobene Proben ergeben einen Wert von 6-27mg pro Liter

Mikrobiologisch & Physikalisch-Chemische Untersuchung

Die 18 Wasserproben, entnommen am 16.04.2026 im Pumpwerk Distelmatte, QPW Buchserberg, QPW Obertel sowie im Netz, entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den hygienismikrobiologischen Anforderung an Trinkwasser gemäss der Hygieneverordnung und waren somit alle in Ordnung.

Die jährlichen physikalisch-chemischen Wasserproben, entnommen am 16.04.2026 im Pumpwerk Distelmatte, QPW Buchserberg und QPW Obertel, entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme der Fremd- und Inhaltsstoffverordnung (FIV).

Wasserhärte

Gesamthärte Pumpwerk Distelmatte:	34.1°fH
Gesamthärte QPW Buchserberg obere Quellen:	30.9°fH
Gesamthärte QPW Buchserberg untere Quellen:	35.2°fH
Gesamthärte QPW Obertel obere Quellen:	33.9°fH
Gesamthärte QPW Obertel untere Quellen:	35.5°fH

Behandlung und Herkunft des Wassers

Grundwasser:	Distelmatte	Nicht aufbereitet	Anteil: 77.1%
Quellwasser:	Buchserberg	UV-behandelt	Anteil: 7%
	Obertel	UV-behandelt	Anteil: 15.9%

Grundwasser

Der Grundwasserspiegel liegt zurzeit bei 392.77 müM